


**TUYAUX POUR ROBINETS
D'INCENDIE ARMÉS
ET POSTES D'INCENDIE ADDITIVES
NF EN 694+A1**



- Tube intérieur : PVC noir
- Renforcement : 1 tresse textile
- Recouvrement : PVC
- Aspect : lisse
- Température : -20°C à + 60°C
- Longueur de fabrication : 20 mètres
- Couleur : rouge

Les tuyaux 997 sont destinés à l'équipement des RIA (robinets d'incendie armés) et des PIA (postes d'incendie additives) que l'on trouve dans certains établissements recevant du public.

Les tuyaux sont conformes à la norme NF EN694 + A1 (NFS 61 115) type A classe 2.



Référence	Diamètre intérieur		Diamètre extérieur	Epaisseur de paroi	Pression de service	Pression L.N.E	Rayon de courbure	Poids
	mm	Pouce						
997 19	19	3/4"	26	3,5	12	42	230	0,385
997 25	25	1"	33	4	12	42	300	0,565
997 33	33		43	5	7	25	385	0,910

Embouts utilisables : Filetés, GFR, 1/2 symétriques